

B en W van de gemeente :
Ooststellingwerf
Uw nummer : OV-2020-5357
Adr.bouwpl. : Molenweg 58
te OOSTERWOLDE
Betreft bouw aanvraag van :
IJPMA

dossiernummer : M20OSL096-2
kosten : € 52,-
datum : 21-10-2020
conclusie : VOLDOET

J.W. Frisostraat 1
8933 BN Leeuwarden

administratie
t (058) 233 79 30

e-mail
husenhiem@husenhiem.nl

www.husenhiem.nl

bank
NL48 BNGH 0285 0223 50

Geacht College,

Met deze brief reageren wij op uw adviesaanvraag.

De Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit is van oordeel dat het plan, op grond van de beschikbare gegevens, voldoet aan de normen, welke ten aanzien van monumentenzorg en welstand worden gesteld.

De aanvraag heeft betrekking op een rijksmonument met het nummer 514117.

Het plan betreft het wijzigen van de vensters en het aanbrengen isolerende beglazing.

Naar aanleiding onze voorgaande adviesing is de monumentdeskundige van hûs en hiem op 5 oktober 2020 ter plaatse geweest om de situatie te bekijken. Tijdens dat bezoek is toegelicht hoe de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd en er is een voorbeeld getoond van de beoogde detaillering. Ook is aangegeven dat gebruik wordt gemaakt van dun isolatieglas en dat hierbij geen sprake is van plakroeden, maar van ranke glasgedragen roeden. Daarnaast is getoond op welke wijze de roeden slank worden gedetailleerd.

De combinatie van het proefstuk en de toelichting ten aanzien van de uitvoering, hebben ertoe geleid dat de commissie van oordeel is dat het plan zoals beoogd alsnog voorstelbaar wordt geacht, omdat het een acceptabel beeld oplevert dat de monumentale waarden van de woning in voldoende mate gerespecteerd. Het plan voldoet bovendien ook welstandshalve.

Namens de commissie,



ir. W. Kingma,
adviseur ruimtelijke kwaliteit